



КІІНТ

системи контролю доступу

ІНТЕГРАЦІЯ АЛКОТЕСТЕРА АЛКОФОР S40 В СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ INTTEKS ACS

Компанія Інттекс в рамках подальшого розширення функціональності своєї системи контролю доступу реалізувала більш глибоку інтеграцію алкотестера Алкофор S40.

При цьому алкотестер підключається апаратно до порту контролера серії INT3-F, із вказівкою напрямку проходу (Вхід або вихід) і точки доступу.

Реалізована можливість визначення не тільки факту сп'яніння, а й отримання конкретних значень в проміле.



В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ ГНУЧКО НАЛАШТОВУЄТЬСЯ ЛОГІКА ПЕРЕВІРКИ І ДОСТУПУ НА ОБ'ЄКТ:



Указание в промилле
порогового значения
содержания алкоголя, при
котором сотрудник не будет
допущен на рабочее место.



Прход сотрудника даже
при наличии паров алкоголя
с занесением полученных
данных в регистрируемое
событие.



Возможность указать, на каких
точках доступа проводить
анализ, а на каких – нет, а
также выбрать направление
прохода.



Задавать частоту тестирования —
например, проверять каждого
третьего или пятого для ускорения
прохождения людей через проходную.

The screenshot displays the software interface for access control and alcohol testing. It features a main window with a list of events and a configuration window for access points.

Events List:

Дата	Событие	ФИО	Результат алкотестера	Направление
2020-03-25 06:30:02	1036	Петров Иван Васильевич	0.22	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Сидоров Петр Алексеевич	0.6	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Сидоров Василий Викторович	0.25	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Завякин Сергей Иванович	1	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Картошкин Марина Петровна	0.3	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Михайлов Петр Иванович	0.36	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Михайлов Петр Иванович	0.22	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Петров Иван Васильевич	0.6	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Сидоров Петр Алексеевич	0.2	0
2020-03-25 06:30:02	1036	Сидоров Иван Федорович	0.25	0
2020-03-25 19:34:21	1036	Сидоров Василий Викторович	1	0
2020-03-25 19:34:21	1036	Завякин Сергей Иванович	0.3	0
2020-03-25 19:34:21	1036	Картошкин Марина Петровна	0.36	0
2020-03-25 19:34:21	1036	Михайлов Петр Иванович	0.22	0
2020-03-25 19:34:21	1036	Петров Иван Васильевич	0.6	0
2020-03-25 19:34:21	1036	Сидоров Петр Алексеевич	0.2	0
2020-03-25 19:34:21	1036	Сидоров Иван Федорович	0.25	0
2020-03-25 20:47:36	1036	Сидоров Василий Викторович	1	0
2020-03-25 20:47:36	1036	Завякин Сергей Иванович	0.3	0
2020-03-25 20:47:36	1036	Картошкин Марина Петровна	0.36	0
2020-03-25 20:47:36	1036	Михайлов Петр Иванович	0.22	0
2020-03-25 20:47:36	1036	Петров Иван Васильевич	0.6	0

Configuration Window (Contr_1):

Точки прохода: Алкотестер, Временные зоны, Праздник, Системные настройки

Имя точки прохода: Office, d2, d3, d4

Тип точки прохода: Дверь односторонняя, Дверь односторонняя, Дверь односторонняя

Активность точки прохода: 0-24

Свободный проход: 0-24

Длительность открытия замка: 0-24

Событие, дверь открыта долго: Нормально закр...

Время ожидания прохода: Нормально закр...

Тип датчика прохода: Рех кнопка

Тип идентификатора: Карта, Алкотестер

Проход с подтверждением: ☒ Проход с подтверждением

Время подтверждения: Door1

Тип подтверждения: 20

Допустимый уровень алкоголя: ☐ Статистика/Подтверждение